



MEGJEGYZÉS

- A szabadon szerelt hidegvíz vezetékek 9 mm, melegvíz és cirkulációs vezetékek 13 mm vtg. Kaiflex PE szigetelő csőhéjjal látandók el.
- A falhoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kaiflex PE-DW szigetelő csőhéjjal kell ellátni.

JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték (PE, Uponor MLC)
- melegvíz vezeték (Uponor MLC)
- - - - - Cirkulációsvíz vezeték (Uponor MLC)

 MSZ EN ISO 9001:2009 EMI-EMVB-116/12011	Hely: Miskolc, Szeles utca 73. hrsz: 4271	
	Megnevezése: Rendőrkapitányság	Dátum: 2017.09.
	Építész: B.A.Z. megyei rendőrkapitányság 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 32.	Méretarány: 1:50
	Tárgy: Konyha épület – vízellátás II. emelet alaprajza	Rajzszám: Gv-3
Rajzoló: Szilágyi Zsolt	Tervező: Szilágyi Zsolt	Ügyvezető: Menyhért Barnabás
Tervezői jogosultság száma: C-05-0289	Munkaszám: 04/17	