



MEGJEGYZÉS

- A szabadon szerelt hidegvíz vezetékek 9 mm, melegvíz és cirkulációs vezetékek 13 mm vtg. Kaiflex PE szigetelő csőhéjjal látandók el.
- A falhoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kaiflex PE-DW szigetelő csőhéjjal kell ellátni.

JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték (PE, Uponor MLC)
- - - - - melegvíz vezeték (Uponor MLC)
- · - · - · Cirkulációsvíz vezeték (Uponor MLC)

		Helye: Miskolc, Szeles utca 73. hrsz:4271	
		Megnevezése: Rendőrkapitányság	
MSZ EN ISO 9001:2009		Építész: B.A.Z. megyei rendőrkapitányság 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 32.	
		Tárgy: Konyha épület – vízellátás I. emelet alaprajza	
EMV-EMV/B-116/1/2011		Méretarány: 1:50	
Rajzoló: Szilágyi Zsolt	Tervező: Szilágyi Zsolt	Ügyvezető: Menyhért Barnabás	Munkaszám: 04/17
Tervezői jogosultság száma: G-05-0289		Rajzszám: Gv-2	