



1/2" D50

MEGJEGYZÉS

- A szabadon szerelt hidegvíz vezeték 9 mm, melegvíz és cirkulációs vezeték 13 mm vtg. Kaiflex PE szigetelő csőhéjjal látandók el.
- A falhoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kaiflex PE-DW szigetelő csőhéjjal kell ellátni.

- Az épület északi végénél provizórikusan meg kell építeni a meleg-, cirkulációs vezeték, amíg az új KEOP-os hőközpont elkészül.
- Az emeleti irodai mosdók esetében biztosítjuk a csatlakozást, de srtingvezetéket már nem cseréljük. Később megszűnnek.

JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték (PE, Uponor MLC)
- - - Melegvíz vezeték (Uponor MLC)
- · - - Cirkulációsvíz vezeték (Uponor MLC)
- gömbcsap
- ürítő gömbcsap

		Miskolc, Szeles utca 73. hrsz: 4271	
Megnevezés: Rendőrkapitányság	Építész: B.A.Z. megyei rendőrkapitányság 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 32.	Datum: 2017.09.	
Típus: Konyha épület - vízellátás földszinti alaprajza	Rajzoló: Szilágyi Zsolt	Tervező: Szilágyi Zsolt	Munkaszám: 04/17
EMB-EMVB-116/12011 Tervezői jogszabály száma: 6-05-0289	Ügyvezető: Menyhért Barnabás	Rajzszám: Gv-1	Miskolc, Szeles utca 73. hrsz: 4271