



- JELMAGYARÁZAT**
- Hidegvíz vezeték (PE, Uponor MLC)
 - Melegvíz vezeték (Uponor MLC)
 - Cirkulációsvíz vezeték (Uponor MLC)
 - csatl. a fűtési rendszerhez
 - csatl. a hidegvízvezetékhez
 - csatl. a melegvíz rendszerhez
 - csatl. a hidegvízvezetékhez
 - csatl. a melegvíz rendszerhez

- MEGJEGYZÉS**
- A szabadon szerelt hidegvíz vezeték 9 mm, melegvíz és cirkulációs vezeték 13 mm vlg. Kalflex PE szigetelő csőhéjjal látandók el.
 - A fahoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kalflex PE-DW szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
 - Az épület északi végénél provízióként meg kell építeni a meleg-, cirkulációs vezetéket, amíg az GK KEOP-os hátközpont elkészül.

		Miskolc, Széles utca 73. hrsz: 4271	
Projektvezető: B.A.Z. megyei rendőrséftartó 3306 Miskolc, Zsolcai kapu 32.	Rendszertervező: Független tervező	Dátum: 2017.09.	Méret: 1:50
Tervező: Szilágyi Zoltán	Tervező: Szilágyi Zoltán	Tervező: Menyhárt Barnabás	Munkaidő: 04/17
Készítve: 2017.09.			Állapot: Gy-